




Klapy dymowe			
Typ	Mercor *- C 135 standard*	Mercor *- DVP 180x280	Mercor*- C 155
			
ILOŚĆ	1	1	1
POW. CZYNNNA	min. 1,1 m ²	min. 2,7 m ²	min. 1,4 m ²
H PODSTAWY	50cm	50cm	50cm
WYPOSAŻENIE	standard sterowanie elektryczne	standard sterowanie elektryczne	standard sterowanie elektryczne

karpia konsulting sp. z o.o., ul. Brzozowa 17/16, 31-050 Kraków, karpia@karpia.pl, tel/fax +48 12 4220367

INWESTOR Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie, ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków		EDYCJA:	DATA 06.2013
LOKALIZACJA dz. nr 114/16 obr. 69 Podgórze ul. Wielicka 267, Kraków		BRANŻA ARCH.	FAZA PW
PROJEKT Przebudowa i rozbudowa wraz z zabudową balkonów pawilonu IV Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie		SKALA 1:50	NR RYS. AZ 06
TEMAT RYS. ZESTAWIENIE KLAP DYMOWYCH			
PROJEKTANT mgr inż. arch. Tytus T. Stopa mgr inż. arch. Stanisław Karpiel Upř. Bud. Nr. 4251/61		SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Bartłomiej Bednarczyk Upř. Bud. MPOIA/01/2008	
		ZESPÓŁ PROJEKTOWY mgr inż. arch. Katarzyna Szoldrowska mgr inż. arch. Jacek Jarząbek mgr inż. arch. Anna Polakowska	

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - REPRODUKCJA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONA Podstaw prawnic:
O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.)