



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76  
<http://www.zol.krakow.pl>  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie  
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

## **PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT O ZNAKU DAB-350-02/17**

### **Dotyczy postępowania konkursowego na dostawę wraz z montażem systemu przywoławczego.**

Poniżej Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści ogłoszenia dotyczącego konkursu ofert na dostawę wraz z montażem systemu przywoławczego:

#### **Pytanie nr 1**

*„W jaki sposób ma być rozprowadzana instalacja systemu przyzywowego? (korytka, podtynkowo)?”*

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga rozprowadzania instalacji systemu przyzywowego w korytkach.

#### **Pytanie nr 2**

*„Czy w pomieszczeniach w których będzie montaż urządzeń są sufity podwieszane rozbielne np: kasetonowe?”*

#### **Odpowiedź:**

W pomieszczeniach, w których będzie realizowany przedmiot konkursu nie ma sufitów podwieszanych.

#### **Pytanie nr 3**

*„Jakie długości przewodów są przyjęte dla systemu?”*

#### **Odpowiedź:**

Na stronie internetowej <http://zol-krakow.com.pl/konkursy/> Zamawiający umieścił odpowiedni schemat.

#### **Pytanie nr 4**

*„Proszę o wysłanie rzutów pomieszczeń (projekt) wraz z zaznaczonymi miejscami montażu urządzeń”*

#### **Odpowiedź:**

Na stronie internetowej <http://zol-krakow.com.pl/konkursy/> Zamawiający umieścił odpowiednie rzuty pomieszczeń.

#### **Pytanie nr 5**

*„Czy można zastosować system innego producenta?”*

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zaoferowanie wyłącznie systemu MedioptCare.



ISO 9001:2008